

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

NO. LP-INE-004/2026

**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE
TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO**

**ACTA DE
JUNTA DE ACLARACIONES**

29 DE ABRIL DE 2026

 **INE**
Instituto Nacional Electoral

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, se lleva a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-INE-004/2026, para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de la Licitación.
2. Presentación de servidores públicos y licitantes participantes en este acto.
3. Solicitudes de aclaración presentadas por los licitantes.
4. Entrega de solicitudes de aclaración, modificaciones y respuestas por parte del área requirente.
5. Firma del acta correspondiente a la Junta de Aclaraciones.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

Con fundamento en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios en términos de la convocatoria de esta Licitación, la suscrita Licenciada María del Rocío Paz Guerrero, en mi carácter de Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones, adscrita a la Subdirección de Adquisiciones, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **12:00** horas del día **29** de **abril** de **2026**, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar con el acto de junta de aclaraciones de la **Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-INE-004/2026**, convocada para la contratación de **“Servicios de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico a Equipos que se encuentran en los Inmuebles del Instituto Nacional Electoral, ubicados en la Ciudad de México y en el CECYRD de Pachuca, Hidalgo”**.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

ACTA

En la Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México., y en observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **12:00** horas del día **29 de abril de 2026**, se dió lectura a la declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el REGLAMENTO), el numeral 6.1.1 de la convocatoria indicada al rubro, llevar a cabo en el día y hora previstos, el presente acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-INE-004/2026, asistiendo los Servidores Públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta.-----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto fue presidido por la Licenciada María del Rocío Paz Guerrero, Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones, adscrita a la Subdirección de Adquisiciones, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, -----

De acuerdo al **segundo punto** del orden del día, quien preside señaló que a este acto se presentaron los representantes de los licitantes cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia que forma parte de la presente acta.-----

Continuando con el **tercer punto** del orden del día, se hizo de conocimiento a los presentes, que de conformidad con lo establecido en el inciso b) del numeral 6.1.2 de la convocatoria "Solicitud de Aclaraciones", se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos en la convocatoria vía correo electrónico a las cuentas: roberto.medina@ine.mx y ary.rodriguez@ine.mx, por parte de los licitantes que se listan a continuación: -----

No.	Licitantes	Escrito de Interés en Participar	Número de preguntas
1	Atria Solution S.A. de C.V.	Sí presenta	13

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

2	Alos Mantenimiento Integral, S.A. de C.V.	Sí presenta	22
Total			35

Se asienta en la presente acta que conforme lo indica el numeral 6.1.2 "Solicitud de Aclaraciones" inciso b) de la convocatoria, las solicitudes de aclaración que se han relacionado fueron enviadas y recibidas en tiempo conforme a lo establecido en la convocatoria.

Quien preside informa que en relación del tiempo que el área técnica requiere para dar respuesta a las preguntas presentadas, se levanta un receso para continuar a las 13:15 horas de este mismo día en esta misma sala.

Siguiendo con el **cuarto punto** del orden del día, se dieron a conocer las modificaciones, las solicitudes de aclaración presentadas por los licitantes y las respuestas proporcionadas por el área técnica-requirente, mismas que forman parte integrante de la presente acta como **Anexo 1 "Modificaciones"** y **Anexo 2 "Solicitud de aclaraciones"**.

Acto seguido se dio oportunidad a los licitantes asistentes de realizar preguntas respecto de las respuestas proporcionadas por el área tpecnica-requirente; el licitante que se lista a continuación realizó una repregunta respecto de las que le son propias, misma que fue respondida en el mismo acto y forma parte de la presente acta como **Anexo 3 "Repreguntas"**:

No.	Licitante	Núm. de Repreguntas
1	Alos Mantenimiento Integral, S.A. de C.V.	1
Total		1

A continuación la Maestra Mariana Nosti Villanueva, Subdirectora de Adquisiciones, quien preside el acto preguntó a los licitantes si sus preguntas y repreguntas fueron respondidas de forma clara, a lo que contestaron que sí fueron claras y que no tienen más cuestionamientos que hacer a la convocatoria y a las modificaciones presentadas.

Por lo anterior y al no haber cuestionamientos adicionales que atender, se informa que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo de forma presencial, el día **06 de mayo de 2026 a las 13:00:00 horas**, en esta misma Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Col.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México. -----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 39 del REGLAMENTO y la fracción V del numeral 6.1.3 de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, así como el **Anexo 1 “Modificaciones”, Anexo 2 “Solicitud de Aclaraciones” y el Anexo 3 “Repreguntas”**, de tal forma que los licitantes deberán considerar su contenido para la debida integración de sus proposiciones.-----



A continuación y conforme al **quinto punto** del orden del día de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma la presente acta al margen y al calce, sin que la falta de firma de licitantes reste validez o efectos a la misma.-----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a esta junta de aclaraciones, copia de la presente acta, por un término de 5 (cinco) días hábiles, en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://ine.mx/licitaciones-contrataciones-presenciales/> .-----

En caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas DenuncialNE, accesible a la siguiente dirección electrónica: <https://denuncias-oic.ine.mx/>. -----

Finalmente, no habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones, siendo las **16:05** horas del mismo día de su inicio. -----





Por el Instituto Nacional Electoral:

Nombre	Área que representa	Firma	Rúbrica
Mariana Nosti Villanueva	Dirección de Recursos Materiales y Servicios / Subdirección de Adquisiciones		







ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

Luis Palacios García	Órgano Interno de Control		
Carlos Alberto Rodríguez González	Órgano Interno de Control		
Ricardo Chávez Hidalgo	Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos		
Paulina Decle López	Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos		
Yitzhak Sánchez Ríos	Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos		
Daniel Guillermo Aguilar García	Subdirección de Servicios		
Israel Núñez Islas	Subdirección de Servicios		

Por los licitantes:

Nombre de la empresa	Nombre del representante y correo electrónico	Firma	Rúbrica
Alos Mantenimiento Integral, S.A. de C.V.	Minerva Cecilia Olguín Trejo alos011206@yahoo.com.mx		
Grupo Fuerza Industrial y Construcción, S.A. de C.V.	Iván Monter Munguía gpoficsa@gmail.com		

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

Nombre de la empresa	Nombre del representante y correo electrónico	Firma	Rúbrica
Atria Solution S.A. de C.V.	Jorge Ramos Grijalva <u>jorge.ramos@atriasolutions.net</u>		
Vertiv México, S.A. de C.V.	Octavio Hoyos <u>octavio.hoyos@vertiv.com</u>		
Grupo Asiek, S.A. de C.V.	Octavio Rodríguez Germán <u>grupoasiek@hotmail.com</u>		

----- FIN DEL ACTA -----

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

Anexo 1
Modificaciones



The page contains several handwritten annotations in blue ink. A large checkmark is visible in the upper right quadrant. To its right, there is a circled letter 'a' and some illegible scribbles. Below these, there are several horizontal and vertical lines, some resembling signatures or initials. A long, thin diagonal line extends from the lower left towards the center. At the bottom, there are more scribbles and what appears to be a signature.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 1
Modificaciones**

Modificación 1

Referencia: Página 104, PARTIDA 3., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y DE PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS, APÉNDICE "C", Mantenimientos preventivos 2026 – 2027 y Características de los equipos

DICE:

[...]

CALENDARIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS, 2026 – 2027.																												
Inmueble	Descripción	397	Ejercicio 2026								Ejercicio 2027																	
			Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Conjunto Talpan	MINI-SPLIT (MS)	200	18-29			01-22			01-31					04-20		01-19			03-20			02-23			01-31			
	Cassette (CT)	38	18-29			01-22			01-31					04-20		01-19			03-20			02-23			01-31			
	Extractor (ET)	2		01-12			01-18			02-20					1-12		01-12		01-11				01-17			01-19		
	Extractor Axial (EA)	12	18-29			01-22			01-31					25-27		22-24			21-26				02-23			01-31		
	Ventilador (VE)	2	18-29			01-22			01-31					25-27		22-24			21-26				02-23			01-31		
	Unidad de ventana (UV)	1		01-12			01-18			02-20					01-12		01-12		01-11				01-17			01-19		
	Unidad generadora de agua helada (UGAH)	3				01-22	01-18		01-31						01-12		01-12						02-23	01-17		01-31		
	Fan & coil (FC)	26	18-29			03-21			01-31						18-25		22-29			13-20				03-20			01-31	
	Unidad paquete (UP)	6		01-12			01-18			02-20					01-15		01-13		01-11					01-17			01-19	
	Unidad lavadora	3	18-29			03-21			01-31						27-29		22-29			24-27				03-20			01-31	

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 1
Modificaciones**

CALENDARIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS, 2026 - 2027.																					
Inmueble	Descripción	3 9 7	Ejercicio 2026								Ejercicio 2027										
			Ma yo	Ju nio	Ju lio	Ago sto	Septie mbre	Octu bre	Novie mbre	Dicie mbre	En ero	Febr ero	Mar zo	Ab ril	Ma yo	Ju nio	Ju lio	Ago sto	Septie mbre	Octu bre	Novie mbre
	aire (ULA)																				
	Aire de precisión (AP)	1	18-29			03-21			01-31			27-29		22-29		24-27			03-20		01-29
Zafiro II	MINI-SPLIT (MS)	1 2	18-29			17-21			12-23			18-25		22-29		10-13			17-20		11-22
Registro Federal de Electores	Extractor (ET)	4		08-30			21-30			09-27			18-21	08-15	19-23		08-30		20-30		08-26
	MINI-SPLIT (MS)	3 2		08-30			21-30			09-27			18-27		19-27		08-30		20-30		08-26
Quantum	MINI-SPLIT (MS)	3		08-30			21-30			09-27			18-21		19-23		08-30		20-30		08-26
	Cassette (CT)	2		08-30			21-30			09-27			18-21		19-23		08-30		20-30		08-26
	Aire de precisión (AP)	5		08-30			21-30			09-27		25-27				24-26	08-30		20-30		08-26
Centro de Computo y Resguardo Documental (CECYRD)	Unidad generadora de agua helada (UGAH)	1	25-29			24-28			26-30			25-27		24-26		24-26			23-27		25-29
	Unidad manejadora de aire (UMA)	5	25-29			26-28			27-30			25-27		24-26		24-26			26-28		26-29
	Extractor (ET)	3	25-29			27-31			27-30			25-27		24-26		24-26			25-27		26-29
	Aire de precisión (AP)	4	25-29			27-31			27-30			20-28		19-27					25-27		26-29
Acoxpa	Unidad generadora de agua	2		25-30			21-28			16-20		25-29		24-26		27-31	25-30		21-28		15-19

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 1
Modificaciones**

CALENDARIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS, 2026 – 2027.																					
Inmueble	Descripción	3 9 7	Ejercicio 2026								Ejercicio 2027										
			Ma yo	Ju nio	Ju lio	Ago sto	Septie mbre	Octu bre	Novie mbre	Dicie mbre	En ero	Febr ero	Mar zo	Ab ril	Ma yo	Ju nio	Ju lio	Ago sto	Septie mbre	Octu bre	Novie mbre
	helada (UGAH)																				
	Unidad manejadora de aire (UMA)	1 1		25-30			21-28			16-20											
	Extractor (ET)	3		25-30			21-28			16-20											
	Mini Split (MS)	7		25-30			21-28			16-20											
Centro Nacional de Impresión	Unidad e Ventana (UV)	4		25-30			21-28			16-20											
	Aire de precisión (AP)	3		25-30			21-28			16-20											
Conjunto Moneda	Mini Split	2	29			31			30			29		31		31			31		29

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[...]

DEBE DECIR:

[...]

CALENDARIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS, 2026 – 2027.																					
Inmueble	Descripción	3 9 7	Ejercicio 2026								Ejercicio 2027										
			Ma yo	Ju nio	Ju lio	Ago sto	Septie mbre	Octu bre	Novie mbre	Dicie mbre	En ero	Febr ero	Mar zo	Ab ril	Ma yo	Ju nio	Ju lio	Ago sto	Septie mbre	Octu bre	Novie mbre
Conjunto Tlalpan	MINI-SPLIT (MS)	2 0 0			01-22			01-31			04-20			03-20			02-23			01-31	
	Cassette (CT)	3 8			01-22			01-31			04-20			03-20			02-23			01-31	
	Extractor (ET)	2				01-18				02-20			01-12			01-11			01-17		01-19

[Handwritten signatures]

RASH: 76DC04780B065E56BDE01BCE7349B1E5A732C99A8E55DAB6452CDF77BED22661B

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 1
Modificaciones**

CALENDARIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS, 2026 – 2027.																					
Inmueble	Descripción	3 9 7	Ejercicio 2026								Ejercicio 2027										
			Ma yo	Ju nio	Ju lio	Ago sto	Septie mbre	Octu bre	Novie mbre	Dicie mbre	En ero	Febr ero	Mar zo	Ab ril	Ma yo	Ju nio	Ju lio	Ago sto	Septie mbre	Octu bre	Novie mbre
	Extractor Axial (EA)	1 2			01-22				01-31												
	Ventilador (VE)	2			01-22				01-31												
	Unidad de ventana (UV)	1				01-18				02-20			01-12			01-11			01-17		01-19
	Unidad generadora de agua helada (UGAH)	3			01-22				01-31				01-12			01-11			01-17	01-31	
	Fan & coil (FC)	2 6			03-21				01-31					18-25		13-20			03-20	01-31	
	Unidad paquete (UP)	6				01-18				02-20				01-15		01-11			01-17		01-19
	Unidad lavadora de aire (ULA)	3			18-29				01-31					27-29		24-27			03-20	01-31	
	Aire de precisión (AP)	1			18-29				01-31					27-29		24-27			03-20	01-29	
Zafiro II	MINI-SPLIT (MS)	1 2			18-29				12-23					10-13				17-20		11-22	
Registro Federal de Electores	Extractor (ET)	4			08-30				09-27				18-21		08-30			20-30		08-26	
	MINI-SPLIT (MS)	3 2			08-30				09-27				18-27		08-30			20-30		08-26	
Quantum	MINI-SPLIT (MS)	3			08-30				09-27				18-21		08-30			20-30		08-26	
	Cassette (CT)	2			08-30				09-27				18-21		08-30			20-30		08-26	
	Aire de precisión (AP)	5			08-30				09-27				25-27		24-26			20-30		08-26	
Centro de Computo y Resguardo Documental (CECYRD)	Unidad generadora de agua helada (UGAH)	1			25-29				26-30				25-27		24-26			23-27		25-29	
	Unidad manejadora de aire (UMA)	5			25-29				27-30				25-27		24-26			26-28		26-29	

P
Ch
du

[Handwritten signatures and marks]

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 1
Modificaciones**

CALENDARIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS, 2026 – 2027.																					
Inmueble	Descripción	3 9 7	Ejercicio 2026									Ejercicio 2027									
			Ma yo	Ju nio	Jul io	Ago sto	Septie mbre	Octu bre	Novie mbre	Dicie mbre	En ero	Febr ero	Mar zo	Ab ril	Ma yo	Ju nio	Jul io	Ago sto	Septie mbre	Octu bre	Novie mbre
	Extractor (ET)	3			25-29			27-30						24-26			25-27		26-29		
	Aire de precisión (AP)	4			25-29			27-30					20-28		08-30		25-27		26-29		
Acoxpa	Unidad generadora de agua helada (UGAH)	2				25-30				16-20				25-29			27-31			21-28	15-19
	Unidad manejadora de aire (UMA)	1				25-30				16-20				25-29			27-31			21-28	15-19
	Extractor (ET)	3				25-30				16-20				25-27			24-26		25-27		26-29
	Mini Split (MS)	7				25-30				16-20			18-21			08-30			20-30		08-26
Centro Nacional de Impresión	Unidad Ventiladora (UV)	4				25-30				16-20			01-12			01-11			01-17		01-19
	Aire de precisión (AP)	3				25-30				16-20			20-28			08-30		25-27		26-29	
Conjunto Moneda	Mini Split	2			29			30						26		31			31		29

Para mayor claridad de los licitantes, y con la finalidad de precisar el universo de equipos de Aire Acondicionado de Precisión (AP) considerados en la Partida 3, se incorpora la siguiente tabla informativa, en la que se identifican los equipos por inmueble, marca y capacidad.

Aire de Precisión (AP)			
Inmueble	Equipo	Marca	Capacidad
Conjunto Tlalpan	AP-01	DATA	10 TR
Edificio Quantum	AP-02	HiRef	20 TR
	AP-03	HiRef	10 TR
	AP-04	HiRef	10 TR
	AP-05	HiRef	10 TR
	AP-06	HiRef	10 TR
Centro de Cómputo y	AP-07	HiRef	10 TR

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 1
Modificaciones**

Resguardo Documental (CECYRD)	AP-08	HiRef	10 TR
	AP-09	HiRef	10 TR
	AP-10	HiRef	10 TR
Centro Nacional de Impresión	AP-13	STULZ	12 TR
	AP-10	STULZ	12 TR
	AP-10	STULZ	5 TR

Modificación 2

Referencia: Página 104, PARTIDA 3., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y DE PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS, APÉNDICE "C", Mantenimientos preventivos 2026 – 2027 y Características de los equipos

DICE:

[...]

CALENDARIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS, 2026 – 2027.																						
Inmueble	Descripción	3 9 7	Ejercicio 2026								Ejercicio 2027											
			Ma yo	Ju nio	Ju lio	Ago sto	Septie mbre	Octu bre	Novie mbre	Dicie mbre	Ene ro	Febr ero	Mar zo	Ab ril	Ma yo	Ju nio	Ju lio	Ago sto	Septie mbre	Octu bre	Novie mbre	Dicie mbre
Conjunt o Tlalpan	MINI-SPLIT (MS)	200	18-29			01-22		01-31			04-20		01-19		03-20			02-23		01-31		
	Cassette (CT)	38	18-29			01-22		01-31			04-20		01-19		03-20			02-23		01-31		
	Extractor (ET)	2		01-12			01-18			02-20			1-12		01-12		01-11			01-17		01-19
	Extractor Axial (EA)	12	18-29			01-22		01-31			25-27		22-24		21-26			02-23		01-31		
	Ventilador (VE)	2	18-29			01-22		01-31			25-27		22-24		21-26			02-23		01-31		
	Unidad de ventana (UV)	1		01-12			01-18			02-20			01-12		01-12		01-11			01-17		01-19
	Unidad generadora de agua	3				01-22	01-18	01-31				01-12		01-12				02-23	01-17	01-31		

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 1
Modificaciones**

CALENDARIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS, 2026 - 2027.																					
Inmueble	Descripción	3 9 7	Ejercicio 2026								Ejercicio 2027										
			Ma yo	Ju nio	Ju lio	Ago sto	Septie mbre	Octu bre	Novie mbre	Dicie mbre	En ero	Febr ero	Mar zo	Ab ril	Ma yo	Ju nio	Ju lio	Ago sto	Septie mbre	Octu bre	Novie mbre
	helada (UGAH)																				
	Fan & coil (FC)	26	18-29		03-21		01-31			18-25		22-29		13-20			03-20		01-31		
	Unidad paquete (UP)	6		01-12		01-18		02-20			01-15	01-13		01-11			01-17		01-19		
	Unidad lavadora de alre (ULA)	3	18-29		03-21		01-31			27-29		22-29		24-27			03-20		01-31		
	Aire de precisión (AP)	1	18-29		03-21		01-31			27-29		22-29		24-27			03-20		01-29		
Zafiro II	MINI-SPLIT (MS)	12	18-29		17-21		12-23			18-25		22-29		10-13			17-20		11-22		
Registro Federal de Electores	Extractor (ET)	4		08-30		21-30		09-27			18-21	08-15	19-23		08-30		20-30		08-26		
	MINI-SPLIT (MS)	32		08-30		21-30		09-27			18-27		19-27		08-30		20-30		08-26		
Quantum	MINI-SPLIT (MS)	3		08-30		21-30		09-27			18-21		19-23		08-30		20-30		08-26		
	Cassette (CT)	2		08-30		21-30		09-27			18-21		19-23		08-30		20-30		08-26		
	Aire de precisión (AP)	5		08-30		21-30		09-27			25-27				24-26	08-30		20-30		08-26	
Centro de Computo y Resguardo Documental	Unidad generadora de agua helada (UGAH)	1	25-29		24-28		26-30			25-27		24-26		24-26		23-27		25-29			
	Unidad manejadora de	5	25-29		26-28		27-30			25-27		24-26		24-26		26-28		26-29			

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 1
Modificaciones**

CALENDARIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS, 2026 – 2027.																							
Inmueble	Descripción	3 9 7	Ejercicio 2026								Ejercicio 2027												
			Ma yo	Ju nio	Ju lio	Ago sto	Septie mbre	Octu bre	Novie mbre	Dicie mbre	En ero	Febr ero	Mar zo	Ab ril	Ma yo	Ju nio	Ju lio	Ago sto	Septie mbre	Octu bre	Novie mbre	Dicie mbre	
(CECYRD)	aire (UMA)																						
	Extractor (ET)	3	25-29			27-31		27-30					25-27		24-26		24-26		25-27		26-29		
	Aire de precisión (AP)	4	25-29			27-31		27-30					20-28		19-27				25-27		26-29		
Acoxa	Unidad generadora de agua helada (UGAH)	2		25-30			21-28			16-20			25-29		24-26		27-31	25-30			21-28		15-19
	Unidad manejadora de aire (UMA)	1		25-30			21-28			16-20													
	Extractor (ET)	3		25-30			21-28			16-20													
	Mini Split (MS)	7		25-30			21-28			16-20													
Centro Nacional de Impresión	Unidad e Ventana (UV)	4		25-30			21-28			16-20													
	Aire de precisión (AP)	3		25-30			21-28			16-20													
Conjunto Moneda	Mini Split	2	29			31			30				29		31		31			31			29

[...]

DEBE DECIR:

[...]



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 1
Modificaciones**

CALENDARIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS, 2026 - 2027.																						
Inmueble	Descripción	397	Ejercicio 2026									Ejercicio 2027										
			Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Conjunto Tlalpan	MINI-SPLIT (MS)	200			01-22				01-31					04-20				03-20			02-23	01-31
	Cassette (CT)	38			01-22				01-31					04-20				03-20			02-23	01-31
	Extractor (ET)	2				01-18					02-20			01-12			01-11			01-17		01-19
	Extractor Axial (EA)	12			01-22				01-31					25-27			21-26			02-23		01-31
	Ventilador (VE)	2			01-22				01-31					25-27			21-26			02-23		01-31
	Unidad de ventana (UV)	1				01-18					02-20			01-12			01-11			01-17		01-19
	Unidad generadora de agua helada (UGAH)	3			01-22				01-31					01-12			01-11			01-17		01-31
	Fan & coil (FC)	26			03-21				01-31					18-25			13-20			03-20		01-31
	Unidad paquete (UP)	6				01-18					02-20			01-15			01-11			01-17		01-19
Unidad lavadora de aire (ULA)	3			18-29				01-31					27-29			24-27			03-20		01-31	
Aire de precisión (AP)	1			18-29				01-31					27-29			24-27			03-20		01-29	
Zafiro II	MINI-SPLIT (MS)	12			18-29				12-23				18-25			10-13			17-20		11-22	
Registro Federal de Electores	Extractor (ET)	4				08-30				09-27				18-21			08-30			20-30		08-26
	MINI-SPLIT (MS)	32				08-30				09-27				18-27			08-30			20-30		08-26
Quantum	MINI-SPLIT (MS)	3				08-30				09-27				18-21			08-30			20-30		08-26
	Cassette (CT)	2				08-30				09-27				18-21			08-30			20-30		08-26
	Aire de precisión (AP)	5				08-30				09-27				25-27			24-26			20-30		08-26
Centro de Computo y	Unidad generadora de agua	1			25-29				26-30				25-27			24-26			23-27		25-29	

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 1
Modificaciones**

CALENDARIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS, 2026 - 2027.																					
Inmueble	Descripción	397	Ejercicio 2026								Ejercicio 2027										
			Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Resguardo Documental (CECYRD)	helada (UGAH)																				
	Unidad manejadora de aire (UMA)	5			25-29					27-30					24-26			26-28		26-29	
	Extractor (ET)	3			25-29					27-30					24-26			25-27		26-29	
	Aire de precisión (AP)	4			25-29					27-30			20-28		08-30			25-27		26-29	
Acoxpa	Unidad generadora de agua helada (UGAH)	2				25-30					16-20			25-29		27-31			21-28		15-19
	Unidad manejadora de aire (UMA)	11				25-30					16-20			25-29		27-31			21-28		15-19
	Extractor (ET)	3				25-30					16-20			25-27		24-26			25-27		26-29
	Mini Split (MS)	7				25-30					16-20		18-21		08-30			20-30		08-26	
Centro Nacional de Impresión	Unidad e Ventana (UV)	4				25-30					16-20			01-12		01-11			01-17		01-19
	Aire de precisión (AP)	3				25-30					16-20			20-28		08-30			25-27		26-29
Conjunto Moneda	Mini Split	2			29					30				26		31			31		29

[...]

Modificación 3

Referencia: Página 131 y 132, Partida 3. Equipos de Aire Acondicionado de Precisión y Confort de Diversas Marcas.

DICE:

[...]



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 1
Modificaciones**

Inmueble	Descripción	Cantidad de Equipos	Número de servicios preventivos programados	Total, de servicios preventivos programados	Precio unitario antes de IVA del servicio preventivo	Precio total de los servicios preventivos programados antes de IVA
		(a)	(b)	(c) = (a)*(b)	(d)	(e) = (c)*(d)
Conjunto Tlalpan	Mini Split (MS)	200	4	800	\$	\$
	Cassette (CT)	38	4	152	\$	\$
	Extractor (ET)	2	4	8	\$	\$
	Extractor Axial (EA)	12	4	48	\$	\$
	Ventilador (VE)	2	4	8	\$	\$
	Unidad de ventana (UV)	1	4	4	\$	\$
	Unidad generadora de agua helada (UGAH)	3	4	12	\$	\$
	Fan & coil (FC)	26	4	104	\$	\$
	Unidad paquete (UP)	6	4	24	\$	\$
	Unidad lavadora de aire (ULA)	3	4	12	\$	\$
Aire de precisión (AP)	1	4	4	\$	\$	
Torre Zafiro II	Mini Split (MS)	12	4	48	\$	\$
Registro Federal de Electores	Extractor (ET)	4	4	16	\$	\$
	Mini Split (MS)	32	4	128	\$	\$
Edificio Quantum	Mini Split (MS)	3	4	12	\$	\$
	Aire de precisión (AP)	5	4	20	\$	\$
	Cassette (CT)	2	4	8	\$	\$
Centro de Cómputo y	Unidad generadora de agua helada (UGAH)	1	4	4	\$	\$

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 1
Modificaciones**

Resguardo Documental (CECYRD)	Unidad manejadora de aire (UMA)	5	4	20	\$	\$
	Extractor (ET)	3	4	12	\$	\$
	Aire de precisión (AP)	4	4	16	\$	\$
Edificio Acoxa	Unidad generadora de agua helada (UGAH)	2	4	8	\$	\$
	Unidad manejadora de aire (UMA)	11	4	44	\$	\$
	Extractor (ET)	3	4	12	\$	\$
	Mini Split (MS)	7	4	28	\$	\$
Centro Nacional de Impresión	Unidad de ventana (UV)	4	4	16	\$	\$
	Aire de precisión (AP)	3	4	12	\$	\$
Moneda	Mini Split (MS)	2	4	8	\$	\$
Total, de equipos		397				Subtotal \$
						I.V.A. \$
						Total \$

[...]
DEBE DECIR:

[...]

Inmueble	Descripción	Cantidad de Equipos	Número de servicios preventivos programados	Total, de servicios preventivos programados	Precio unitario antes de IVA del servicio preventivo	Precio total de los servicios preventivos programados antes de IVA
		(a)	(b)	(c) = (a)*(b)	(d)	(e) = (c)*(d)
Conjunto Tlalpan	Mini Split (MS)	200	6	1200	\$	\$
	Cassette (CT)	38	6	228	\$	\$
	Extractor (ET)	2	6	12	\$	\$
	Extractor Axial (EA)	12	6	72	\$	\$
	Ventilador (VE)	2	6	12	\$	\$
	Unidad de ventana (UV)	1	6	6	\$	\$

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 1
Modificaciones**

	Unidad generadora de agua helada (UGAH)	3	6	18	\$	\$
	Fan & coil (FC)	26	6	156	\$	\$
	Unidad paquete (UP)	6	6	36	\$	\$
	Unidad lavadora de aire (ULA)	3	6	18	\$	\$
	Aire de precisión (AP)	1	6	6	\$	\$
Torre Zafiro II	Mini Split (MS)	12	6	72	\$	\$
Registro Federal de Electores	Extractor (ET)	4	6	24	\$	\$
	Mini Split (MS)	32	6	192	\$	\$
Edificio Quantum	Mini Split (MS)	3	6	18	\$	\$
	Aire de precisión (AP)	5	6	30	\$	\$
	Casette (CT)	2	6	12	\$	\$
Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD)	Unidad generadora de agua helada (UGAH)	1	6	6	\$	\$
	Unidad manejadora de aire (UMA)	5	6	30	\$	\$
	Extractor (ET)	3	6	18	\$	\$
	Aire de precisión (AP)	4	6	24	\$	\$
Edificio Acoxa	Unidad generadora de agua helada (UGAH)	2	6	12	\$	\$
	Unidad manejadora de aire (UMA)	11	6	66	\$	\$
	Extractor (ET)	3	6	18	\$	\$
	Mini Split (MS)	7	6	42	\$	\$
Centro Nacional de Impresión	Unidad de ventana (UV)	4	6	24	\$	\$
	Aire de precisión (AP)	3	6	18	\$	\$
Moneda	Mini Split (MS)	2	6	12	\$	\$
Total, de equipos		397				Subtotal \$
						I.V.A. \$
						Total \$

Handwritten signature

Blue arrow pointing down

[...]

El resto del Anexo permanece sin cambio.

Large handwritten signature

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 1
Modificaciones**

Modificación 4

Referencia: Página 157, Partida 3. Equipos de Aire Acondicionado de Precisión y Confort de Diversas Marcas, CUADRO DE PRECIOS A VALOR MERCADO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, de la Convocatoria.

DICE:

[...]

En la cotización se deberá desglosar el costo de las refacciones y el costo de mano de obra en horas hombre.

DEBE DECIR:

[...]

El precio de las refacciones deberá considerar el costo de la mano de obra.

[...]

El resto de la oferta económica para la partida 3, permanece sin cambios

Modificación 5

Referencia: Página 51, numeral 7. Servicio de Mantenimiento Preventivo (Partida 1 a 7), Tabla 1, Partida 5, primer párrafo.

DICE:

[...]

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

Anexo 1
Modificaciones

5	Servicio de Mantenimiento Preventivo a Equipos Hidroneumáticos	<p>Dos (2) mantenimientos preventivos a los equipos durante la vigencia del contrato (ejercicio 2026 y 2027). El inicio de estos servicios podrá ser en cualquier día hábil dentro de las fechas señalados en el CALENDARIO GENERAL 2026 – 2027, PARTIDA 6, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, APÉNDICE "E", del presente Anexo Técnico.</p> <p>Para los inmuebles de Tlalpan, Insurgentes y el CECYRD (red sanitaria) de Pachuca Hidalgo, se deben realizar tres (3) servicios de desazolve durante la vigencia del contrato, realizándose dentro de los primero diez (10) días hábiles de los meses de mayo, agosto y diciembre de 2026, de acuerdo con las fechas señalados en el CALENDARIO GENERAL 2026 – 2027, PARTIDA 6, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, APÉNDICE "E", del presente Anexo Técnico.</p> <p>En caso de que se presente la necesidad de realizar un servicio extraordinario de desazolve en alguno de los inmuebles, este se cotizará de acuerdo con los precios adjudicados de este servicio en la Oferta Económica.</p>
---	--	--

(Handwritten signature)

[...]

DEBE DECIR:

[...]

6	Servicio de Mantenimiento Preventivo a Equipos Hidroneumáticos	<p>Cuatro (4) mantenimientos preventivos a los equipos durante la vigencia del contrato (ejercicio 2026 y 2027). El inicio de estos servicios podrá ser en cualquier día hábil dentro de las fechas señalados en el CALENDARIO GENERAL 2026 – 2027, PARTIDA 6, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, APÉNDICE "E", del presente Anexo Técnico.</p> <p>Para los inmuebles de Tlalpan, Insurgentes y el CECYRD (red sanitaria) de Pachuca Hidalgo, se deben realizar seis (6) servicios de desazolve durante la vigencia del contrato, realizándose para el mes de mayo, dentro de los primeros diez (10) días hábiles posteriores a la notificación del fallo y para los meses de agosto y noviembre de 2026, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes que corresponda, de acuerdo con las fechas señaladas, para los meses de mayo, agosto y noviembre de 2027, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de los meses correspondientes. Lo anterior, de acuerdo con en el CALENDARIO GENERAL 2026 – 2027, PARTIDA 6, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, APÉNDICE "E", del presente Anexo Técnico.</p> <p>En caso de que se presente la necesidad de realizar un servicio extraordinario de desazolve en alguno de los inmuebles, este se cotizará de acuerdo con los precios adjudicados de este servicio en la Oferta Económica.</p>
---	--	--

(Handwritten signature)

[...]

Modificación 6

Referencia: Página 51, numeral 7. Servicio de Mantenimiento Preventivo (Partida 1 a 7), Tabla 1, Partida 5, segundo párrafo.

DICE:

[...]

(Multiple handwritten signatures and initials)

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

Anexo 1
Modificaciones

	<p>Servicio de Mantenimiento Preventivo a Equipos Hidroneumáticos</p>	<p>Dos (2) mantenimientos preventivos a los equipos durante la vigencia del contrato (ejercicio 2026 y 2027). El inicio de estos servicios podrá ser en cualquier día hábil dentro de las fechas señalados en el CALENDARIO GENERAL 2026 – 2027, PARTIDA 5, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, APÉNDICE "E", del presente Anexo Técnico.</p> <p>Para los inmuebles de Tlalpan, Insurgentes y el CECYRD (red sanitaria) de Pachuca Hidalgo, se deben realizar tres (3) servicios de desazolve durante la vigencia del contrato, realizándose dentro de los primeros diez (10) días hábiles de los meses de mayo, agosto y diciembre de 2026, de acuerdo con las fechas señalados en el CALENDARIO GENERAL 2026 – 2027, PARTIDA 5, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, APÉNDICE "E", del presente Anexo Técnico.</p> <p>En caso de que se presente la necesidad de realizar un servicio extraordinario de desazolve en alguno de los inmuebles, este se cotizará de acuerdo con los precios adjudicados de este servicio en la Oferta Económica.</p>
--	---	---

[...]

DEBE DECIR:

[...]

	<p>Servicio de Mantenimiento Preventivo a Equipos Hidroneumáticos</p>	<p>Cuatro (4) mantenimientos preventivos a los equipos durante la vigencia del contrato (ejercicio 2026 y 2027). El inicio de estos servicios podrá ser en cualquier día hábil dentro de las fechas señalados en el CALENDARIO GENERAL 2026 – 2027, PARTIDA 5, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, APÉNDICE "E", del presente Anexo Técnico.</p> <p>Para los inmuebles de Tlalpan, Insurgentes y el CECYRD (red sanitaria) de Pachuca Hidalgo, se deben realizar seis (6) servicios de desazolve durante la vigencia del contrato, realizándose para el mes de mayo, dentro de los primeros diez (10) días hábiles posteriores a la notificación del fallo y para los meses de agosto y noviembre de 2026, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes que corresponda, de acuerdo con las fechas señaladas, para los meses de mayo, agosto y noviembre de 2027, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de los meses correspondientes. Lo anterior, de acuerdo con en el CALENDARIO GENERAL 2026 – 2027, PARTIDA 5, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, APÉNDICE "E", del presente Anexo Técnico.</p> <p>En caso de que se presente la necesidad de realizar un servicio extraordinario de desazolve en alguno de los inmuebles, este se cotizará de acuerdo con los precios adjudicados de este servicio en la Oferta Económica.</p>
--	---	--

[...]

Modificación 7

Referencia: Página 107, Partida 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN MARCA LIEBERT, APÉNDICE "D", Mantenimientos preventivos 2026 - 2027.

DICE:

[...]

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERÁ REALIZADO DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 1
Modificaciones**

[...]

DEBE DECIR:

[...]

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERÁ REALIZADO DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO; LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SUBSECUENTES DEBERÁN REALIZARSE DE MANERA MENSUAL, DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DE CADA MES.

[...]

El resto del Apéndice permanece sin cambios

Modificación 8

Referencia: Calendario del procedimiento, y numeral 6.2.1, lugar, fecha y hora del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la convocatoria, se modifica para quedar como sigue:

DÍA:	06	MES:	MAYO	AÑO:	2026	HORA:	13:00:00
LUGAR:	Sala Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Piso 6 ubicada en Periférico Sur No. 4124, Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.						



El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo de conformidad con lo estipulado en el artículo 42 del REGLAMENTO y el artículo 63 de las POBALINES, el día **06 de mayo de 2026, a las 13:00:00 horas** en la Sala Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del **Piso 6** ubicada en Periférico Sur No. 4124, edificio Zafiro II, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900 en la Ciudad de México.

Modificación 9

Referencia: Página 51, numeral 7. Servicio de Mantenimiento Preventivo (Partida 1 a 7), Tabla 1, Partida 5, segundo párrafo.

DICE:

[...]



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

Anexo 1
Modificaciones

6	Servicio de Mantenimiento Preventivo a Equipos Hidroneumáticos	<p>Dos (2) mantenimientos preventivos a los equipos durante la vigencia del contrato (ejercicio 2026 y 2027). El inicio de estos servicios podrá ser en cualquier día hábil dentro de las fechas señalados en el CALENDARIO GENERAL 2026 - 2027, PARTIDA 6, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, APÉNDICE "E", del presente Anexo Técnico.</p> <p>Para los inmuebles de Tlalpan, Insurgentes y el CECYRD (red sanitaria) de Pachuca Hidalgo, se deben realizar tres (3) servicios de desazolve durante la vigencia del contrato, realizándose dentro de los primeros diez (10) días hábiles de los meses de mayo, agosto y diciembre de 2026, de acuerdo con las fechas señalados en el CALENDARIO GENERAL 2026 - 2027, PARTIDA 6, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, APÉNDICE "E", del presente Anexo Técnico.</p> <p>En caso de que se presente la necesidad de realizar un servicio extraordinario de desazolve en alguno de los inmuebles, este se cotizará de acuerdo con los precios adjudicados de este servicio en la Oferta Económica.</p>
---	--	---

[...]

DEBE DECIR:

[...]

6	Servicio de Mantenimiento Preventivo a Equipos Hidroneumáticos	<p>Cuatro (4) mantenimientos preventivos a los equipos durante la vigencia del contrato (ejercicio 2026 y 2027). El inicio de estos servicios podrá ser en cualquier día hábil dentro de las fechas señalados en el CALENDARIO GENERAL 2026 - 2027, PARTIDA 6, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, APÉNDICE "E", del presente Anexo Técnico.</p> <p>Para los inmuebles de Tlalpan, Insurgentes y el CECYRD (red sanitaria) de Pachuca Hidalgo, se deben realizar seis (6) servicios de desazolve durante la vigencia del contrato, realizándose para el mes de mayo, dentro de los primeros diez (10) días hábiles posteriores a la notificación del fallo y para los meses de agosto y noviembre de 2026, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes que corresponda, de acuerdo con las fechas señaladas, para los meses de mayo, agosto y noviembre de 2027, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de los meses correspondientes. Lo anterior, de acuerdo con en el CALENDARIO GENERAL 2026 - 2027, PARTIDA 6, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, APÉNDICE "E", del presente Anexo Técnico.</p> <p>En caso de que se presente la necesidad de realizar un servicio extraordinario de desazolve en alguno de los inmuebles, este se cotizará de acuerdo con los precios adjudicados de este servicio en la Oferta Económica.</p>
---	--	--

[...]

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

FIRMADO POR: OLIVARES MONROY LUIS RODRIGO
FECHA FIRMA: 2026/04/29 4:05 PM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 6298343
HASH:
76CDC4780B065E56BDE01BCE7349B1E5A792C99AE55DAB
6452CDF77BED22661B


FIRMADO POR: NUNEZ ISLAS ISRAEL
FECHA FIRMA: 2026/04/29 4:07 PM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 6298343
HASH:
76CDC4780B065E56BDE01BCE7349B1E5A792C99AE55DAB
6452CDF77BED22661B

FIRMADO POR: AGUILAR GARCIA DANIEL GUILLERMO
FECHA FIRMA: 2026/04/29 4:08 PM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 6298343
HASH:
76CDC4780B065E56BDE01BCE7349B1E5A792C99AE55DAB
6452CDF77BED22661B

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

Anexo 2

Solicitudes de Aclaración



A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, arranged in a vertical column on the right side of the page. The signatures vary in style, including some that are highly stylized and others that are more legible. The signatures appear to be from various participants in the procurement process.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**



Nombre del licitante: Atria Solution S.A. de C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	15	1.4.2	En relación con el edificio de Acoxa, la convocante indica que es probable que no se ejecute durante la vigencia del contrato; sin embargo, se requieren servicios correspondientes a las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el supuesto de que dichos servicios no se lleven a cabo, ¿cómo subsanará la convocante el importe correspondiente al mínimo de cada partida, considerando que los montos serán cobrados con base en los servicios efectivamente devengados?	<p>Se precisa que, de conformidad con el numeral 1.4.2 Lugar para la prestación del servicio y presentación de los entregables de la Convocatoria y con las Notas aplicables al inmueble denominado "Edificio Acoxa", se indica lo siguiente:</p> <p>En virtud de que dicho inmueble se encuentra desocupado, la realización de los mantenimientos estará sujeta a la notificación expresa del Administrador del Contrato.</p> <p>La no realización de mantenimientos, en el inmueble Acoxa, por sí sólo no implica el monto mínimo de las partidas que en su caso resulten adjudicadas, por lo que, el monto mínimo se devengará a través de los servicios efectivamente prestados.</p> <p>Por lo anterior, de no llevarse a cabo servicios en dicho inmueble, ello no afectará el devengo del monto mínimo de la partida adjudicada.</p>	Subdirección de Servicios
2	33	C	Es correcto entender que la Opinión positiva del IMSS podrá presentarse con una fecha de	Para la presentación de su propuesta no es necesario integrar el cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social, para dar cumplimiento a este punto, bastará con que los licitantes incluyan	Dirección de Recursos (Materiales y Servicios) DRMS










JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: Atria Solution S.A. de C.V.

Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			hasta 15 días anteriores al acto de presentación ?	dentro de su propuesta la Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, para el cual deberá atender lo solicitado en el Anexo 3 "B", de la convocatoria. En caso de resultar adjudicado y para efecto de formalización del contrato en su caso, deberá atender lo solicitado en el numeral, 7.1.1 Documentación que deberá entregar el Licitante que resulte adjudicado, de la convocatoria, en este caso en específico el inciso C, presentando la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de seguridad en sentido positivo, considerando que será válida durante quince días hábiles a partir de su impresión.	
3	122	Anexo 7	es correcto entender que aquellas partidas donde no participe mi representadas no deberán presentarse?	Es correcto. Conforme lo previsto en el noveno párrafo del artículo 31 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios en lo sucesivo, el (Reglamento) y el artículo 56, fracción III, el inciso f) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, en lo sucesivo, las (Pobalines) se indica a los LICITANTES que sólo	DRMS

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: Atria Solution S.A. de C.V.

Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				<p>podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación, por lo que podrá presentar una proposición para la o las partidas que participe en el presente procedimiento de contratación.</p> <p>Por lo anterior, para las partidas en que no participa no será necesario presentar proposición.</p>	
4	13	1.2.	<p>Para el tipo de contratación, el documento solo indica una tabla de las localidades, sin incluir la sede de Guadalajara, Jalisco, pero en la página 15 indica esta dirección, pregunta: ¿Se considerarán los servicios para esta localidad indicados en esta y otras tablas?</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p> <p>De conformidad con lo establecido en el numeral 1.4.2 Lugar para la prestación del servicio y presentación de los entregables de la Convocatoria y en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas", se precisa que la tabla de inmuebles incluye expresamente la ubicación correspondiente a Guadalajara, Jalisco.</p> <p>En ese sentido, los servicios deberán considerarse para dicha localidad, exclusivamente respecto del equipo UPS asociado a la partida 6, para el cual se requiere la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en sitio.</p> <p>Asimismo, se aclara que la referencia a la ubicación de Guadalajara, Jalisco, tiene únicamente fines</p>	<p>Subdirección de Servicios</p>

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: Atria Solution S.A. de C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				operativos, y no constituye una sede administrativa, centro de operación ni lugar de gestión del contrato, ya que la coordinación, administración y control contractual se realizarán desde la Ciudad de México.	
5	63	H)	AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN (AP), en este punto se indican los mismos puntos indicados en la Partida 4, o ¿se deberán de considerar distintos equipos? Ya que en las tablas del Apéndice "C", NO DESCRIBE LAS CAPACIDADES, NI MARCAS DE LOS EQUIPOS.	<p>No es correcta su apreciación.</p> <p>De conformidad con el numeral 7.1 Actividades del servicio de mantenimiento preventivo (Partida 1 a 7), fracción II. Actividades del servicio de mantenimiento preventivo mayor, PARTIDA 3.- Para los equipos de AIRES ACONDICIONADOS DE CONFORT Y DE PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS, inciso H) Aire Acondicionado de Precisión (AP), del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, se precisa lo siguiente:</p> <p>Las actividades descritas en el inciso H) corresponden al mantenimiento preventivo mayor de los mismos equipos de aire acondicionado de precisión, sin que ello implique la consideración de equipos distintos o adicionales a los previstos en la Partida 4, la cual se refiere específicamente a equipos marca Liebert.</p>	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: Atria Solution S.A. de C.V.


Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				<p>La similitud en las actividades señaladas obedece al alcance técnico del tipo de mantenimiento, diferenciándose únicamente por el nivel de intervención (preventivo mayor) y no por la incorporación de un universo distinto de equipos.</p> <p>Respecto al Apéndice "C", éste tiene como finalidad calendarizar los servicios y cuantificar los equipos, por lo que la omisión de capacidades o marcas no limita ni modifica el alcance técnico del servicio, ni genera duplicidad en la prestación o en la cotización de los mismos.</p> <p>Por lo anterior, no deberán considerarse equipos distintos, ni adicionales, ni un alcance diferente al establecido en la Partida 4 y en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria.</p> <p>Para mayor claridad, se incorpora la siguiente tabla informativa de los equipos de Aire Acondicionado de Precisión (AP) considerados en la Partida 3, sin que ello implique modificación al alcance técnico ni incremento en el número de equipos.</p> <p>Véase Modificación 1 del "Anexo 1 Modificaciones".</p>	

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

Anexo 2
Solicitudes de Aclaración

Nombre del licitante: Atria Solution S.A. de C.V.

Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				<i>Para mayor claridad de los licitantes, y con la finalidad de precisar el universo de equipos de Aire Acondicionado de Precisión (AP) considerados en la Partida 3, se incorpora la siguiente tabla informativa, en la que se identifican los equipos por inmueble, marca y capacidad.</i>	



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: Atria Solution S.A. de C.V.																																																									
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde																																																				
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Aires Acondicionados de Precisión (AP)</th> </tr> <tr> <th>Inmueble</th> <th>Equipo</th> <th>Marca</th> <th>Capacidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conjuto Tlalpan</td> <td>AP-01</td> <td>DATA</td> <td>10 TR</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Edificio Quantum</td> <td>AP-02</td> <td>HiRef</td> <td>20 TR</td> </tr> <tr> <td>AP-03</td> <td>HiRef</td> <td>10 TR</td> </tr> <tr> <td>AP-04</td> <td>HiRef</td> <td>10 TR</td> </tr> <tr> <td>AP-05</td> <td>HiRef</td> <td>10 TR</td> </tr> <tr> <td>AP-06</td> <td>HiRef</td> <td>10 TR</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD)</td> <td>AP-07</td> <td>HiRef</td> <td>10 TR</td> </tr> <tr> <td>AP-08</td> <td>HiRef</td> <td>10 TR</td> </tr> <tr> <td>AP-09</td> <td>HiRef</td> <td>10 TR</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Centro Nacional de Impresión</td> <td>AP-10</td> <td>HiRef</td> <td>10 TR</td> </tr> <tr> <td>AP-13</td> <td>STULZ</td> <td>12 TR</td> </tr> <tr> <td>AP-10</td> <td>STULZ</td> <td>12 TR</td> </tr> <tr> <td>AP-10</td> <td>STULZ</td> <td>5 TR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Aires Acondicionados de Precisión (AP)				Inmueble	Equipo	Marca	Capacidad	Conjuto Tlalpan	AP-01	DATA	10 TR	Edificio Quantum	AP-02	HiRef	20 TR	AP-03	HiRef	10 TR	AP-04	HiRef	10 TR	AP-05	HiRef	10 TR	AP-06	HiRef	10 TR	Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD)	AP-07	HiRef	10 TR	AP-08	HiRef	10 TR	AP-09	HiRef	10 TR	Centro Nacional de Impresión	AP-10	HiRef	10 TR	AP-13	STULZ	12 TR	AP-10	STULZ	12 TR	AP-10	STULZ	5 TR		
Aires Acondicionados de Precisión (AP)																																																									
Inmueble	Equipo	Marca	Capacidad																																																						
Conjuto Tlalpan	AP-01	DATA	10 TR																																																						
Edificio Quantum	AP-02	HiRef	20 TR																																																						
	AP-03	HiRef	10 TR																																																						
	AP-04	HiRef	10 TR																																																						
	AP-05	HiRef	10 TR																																																						
	AP-06	HiRef	10 TR																																																						
Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD)	AP-07	HiRef	10 TR																																																						
	AP-08	HiRef	10 TR																																																						
	AP-09	HiRef	10 TR																																																						
Centro Nacional de Impresión	AP-10	HiRef	10 TR																																																						
	AP-13	STULZ	12 TR																																																						
	AP-10	STULZ	12 TR																																																						
AP-10	STULZ	5 TR																																																							
6	82-83	Adicionales: Partida 1	"PROVEEDOR" debe contemplar una planta de emergencia de energía eléctrica de respaldo adecuándose a las necesidades de generación de energía eléctrica del	<p>No se acepta su consideración.</p> <p>De conformidad con lo establecido en el numeral 8.1. Plazos de ejecución y entrega del reporte del servicio de mantenimiento correctivo (Partida 1 a 7), apartado Adicionales, aplicable a las Plantas de</p>	Subdirección de Servicios																																																				

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: Atria Solution S.A. de C.V.

Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>equipo, sin costo para el "INSTITUTO", esto dependerá de la conveniencia que implique la instalación de un equipo de respaldo. Se solicita a la convocante que en este escenario se considere como un mantemineto correctivo y servicio correctivo derivado a las diversas capacidades de las plantas.</p>	<p>Emergencia (Partida 1) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, se precisa que, en caso de presentarse un servicio correctivo que implique una reparación mayor y que el equipo no se encuentre en condiciones de operar, el PROVEEDOR deberá contemplar una planta de emergencia de energía eléctrica de respaldo, adecuada a las necesidades de generación del equipo, sin costo alguno para el INSTITUTO, y únicamente cuando resulte conveniente su instalación.</p> <p>En ese sentido, la provisión del equipo de respaldo constituye una solución temporal para garantizar la continuidad operativa, y no se considera mantenimiento correctivo ni servicio adicional sujeto a cobro, independientemente de la capacidad de la planta de emergencia requerida.</p> <p>Por lo anterior, no resulta procedente clasificar dicho escenario como mantenimiento correctivo ni generar cargos adicionales por la instalación o uso del equipo de respaldo.</p>	

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: Atria Solution S.A. de C.V.

Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
7	98-99	PARTIDA 1. Mantenimientos preventivos 2026 – 2027	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL 2026. APÉNDICE "A" Mantenimientos preventivos 2026 – 2027 y Características de los equipos. Se solicita atentamente a la convocante confirmar si, para efectos de optimización de recursos, en la partida anteriormente mencionada, será prudente considerar la realización de únicamente dos (2) servicios de mantenimiento preventivo menor durante la vigencia total del contrato, así como dos (2) servicios de mantenimiento preventivo mayor en el mismo periodo	No se acepta su propuesta. De conformidad con lo establecido en el Apéndice "A" de la Partida 1 "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia de Energía Eléctrica" del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, la periodicidad y el número de servicios de mantenimiento preventivo menor y mayor se encuentran expresamente definidos para los ejercicios 2026 y 2027. En ese sentido, no se acepta considerar únicamente dos (2) servicios de mantenimiento preventivo menor y dos (2) servicios de mantenimiento preventivo mayor durante la vigencia total del contrato, por lo que el PROVEEDOR deberá apegarse estrictamente a los mantenimientos requeridos y al calendario establecido en la Convocatoria.	Subdirección de Servicios
8	101	Partida 2, apéndice B	Mantenimientos preventivos. 2027 Subestaciones, para temas de ejecución de mantenimientos,	No se acepta su consideración. De conformidad con lo establecido en el calendario del Apéndice "B", Partida 2 del "Servicio de	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: Atria Solution S.A. de C.V.


Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			¿podemos ampliar el calendario establecido en el presente anexo?	<p>mantenimiento preventivo y correctivo a subestaciones eléctricas", así como en el Apéndice "B" de Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, se precisa que para el ejercicio fiscal 2027 los servicios de mantenimiento preventivo deberán ejecutarse conforme al calendario expresamente establecido para cada inmueble.</p> <p>En ese sentido, las fechas señaladas para los mantenimientos preventivos no son susceptibles de ampliación, debiendo el PROVEEDOR apearse a lo dispuesto en el referido Apéndice.</p> <p>Asimismo, se reitera que los servicios de mantenimiento correctivo se realizarán únicamente bajo demanda, cuando las necesidades operativas así lo justifiquen, conforme a lo previsto en la Convocatoria.</p>	
9	104-105-106	PARTIDA 3. APÉNDICE "C"	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y DE PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS	<p>No se acepta su propuesta.</p> <p>El número de mantenimientos preventivos se encuentran expresamente definidos en la Modificación 2 y 3 del "Anexo 1 Modificaciones".</p>	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO



**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: Atria Solution S.A. de C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			Se solicita atentamente a la convocante confirmar si, para efectos de optimización de recursos, en la partida anteriormente mencionada, será prudente considerar la realización de los mantenimientos preventivos únicamente semestral, dando como cantidad 2 mantenimientos por año a los equipos.		
10	107	PARTIDA 4. APÉNDICE "D"	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN MARCA LIEBERT Se solicita atentamente a la convocante confirmar si, para efectos de optimización de recursos, en la partida anteriormente mencionada, será prudente considerar la realización de los mantenimientos preventivos únicamente semestral, dando como cantidad 2 mantenimientos por año a los equipos.	No se acepta su propuesta. De conformidad con lo establecido en la Partida 4 "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado de Precisión Marca Liebert" del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, la periodicidad y el número de mantenimientos preventivos se encuentran expresamente definidos, por lo que no resulta procedente modificarlos ni reducirlos a una ejecución semestral por criterios de optimización de recursos. En ese sentido, no se acepta considerar únicamente dos (2) mantenimientos preventivos por año, debiendo el PROVEEDOR apegarse	Subdirección de Servicios 



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: Atria Solution S.A. de C.V.

Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				estrictamente a los mantenimientos requeridos y al calendario establecido en la Convocatoria.	
11	108-109-110	PARTIDA 5 APÉNDICE "E"	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS Se solicita atentamente a la convocante confirmar si, para efectos de optimización de recursos, en la partida anteriormente mencionada, será prudente considerar la realización de los mantenimientos preventivos únicamente semestral, dando como cantidad 2 mantenimientos por año a los equipos.	No se acepta su propuesta. De conformidad con lo establecido en la Partida 5 "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Hidroneumáticos" del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, la periodicidad y el número de mantenimientos preventivos se encuentran expresamente definidos, por lo que no resulta procedente modificarlos ni reducirlos a una ejecución semestral por criterios de optimización de recursos. En ese sentido, no se acepta considerar únicamente dos (2) mantenimientos preventivos por año, debiendo el PROVEEDOR apegarse estrictamente a los mantenimientos requeridos y al calendario establecido en la Convocatoria.	Subdirección de Servicios
12	111-112	PARTIDA 6, APÉNDICE "F"	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA	Se precisa lo siguiente: De conformidad con lo establecido en el numeral 7.1. Actividades del servicio de mantenimiento	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: Atria Solution S.A. de C.V.

Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			(UPS) Y UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA (PDU) DE DIVERSAS MARCAS Se solicita atentamente a la convocante para esta partida se respetan los tiempos de ejecución, solo se solicita que confirmen que se ejecutará solo mantenimiento preventivo cada 3 meses sin apagar los equipos.	<p>preventivo (Partida 1 a 7), y con relación al calendario, PARTIDA 6, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) Y UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA (PDU) DE DIVERSAS MARCAS, APÉNDICE "F" Características de los equipos del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, se precisa lo siguiente:</p> <p>De conformidad con lo establecido en la Partida 6 y en el Apéndice "F" del Anexo 1 "especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, se confirma que los servicios de mantenimiento preventivo a los equipos UPS y PDU se ejecutarán de manera trimestral, conforme a los plazos y número de mantenimientos previstos para los ejercicios 2026 y 2027.</p> <p>No obstante, se aclara que la Convocatoria no establece que la totalidad de las actividades de mantenimiento preventivo deban realizarse sin apagar los equipos, sino que distingue expresamente aquellas actividades que pueden ejecutarse sin paro de aquellas que, por su naturaleza y por razones de seguridad eléctrica y operativa, requieren paro</p>	

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: Atria Solution S.A. de C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				<p>programado.</p> <p>En ese sentido, el PROVEEDOR deberá ejecutar las actividades de mantenimiento atendiendo las condiciones de seguridad del equipo, determinando técnicamente qué actividades pueden realizarse con el UPS en operación y cuáles requieren paro, debiendo notificar, justificar y coordinar previamente con el INSTITUTO, a través del Administrador del Contrato o quien éste designe, cualquier intervención que implique paro programado.</p>	
13	113-114	PARTIDA 7, APÉNDICE "G"	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS), SWITCH DE TRANSFERENCIA ESTÁTICO (STS) Y UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA (PDU) MARCA LIEBERT. Se solicita atentamente a la convocante para esta partida se respetan los tiempos de ejecución, solo se solicita que confirmen que se ejecutará solo mantenimiento</p>	<p>Se precisa lo siguiente:</p> <p>De conformidad con lo establecido en el numeral 7.1. Actividades del servicio de mantenimiento preventivo (Partida 1 a 7), y con relación al calendario, PARTIDA 7, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS), SWITCH DE TRANSFERENCIA ESTÁTICO (STS) Y UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA (PDU) MARCA LIEBERT, APÉNDICE "G" Características de los equipos del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, se precisa lo siguiente:</p>	<p>Subdirección de Servicios</p>

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: Atria Solution S.A. de C.V.

Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			preventivo cada 3 meses sin apagar los equipos.	<p>De conformidad con lo establecido en la Partida 7 y en el Apéndice "G" de la Convocatoria, se confirma que los servicios de mantenimiento preventivo a los equipos UPS, STS y PDU marca Liebert se ejecutarán de manera trimestral, conforme a los plazos y número de mantenimientos previstos para los ejercicios 2026 y 2027.</p> <p>No obstante, se aclara que la Convocatoria no establece que la totalidad de las actividades de mantenimiento preventivo deban realizarse sin apagar los equipos, sino que distingue expresamente entre actividades de mantenimiento preventivo menor que se realizan sin paro y actividades de mantenimiento preventivo mayor que requieren paro programado, atendiendo a su naturaleza y a las condiciones de seguridad eléctrica y operativa del equipo.</p> <p>En ese sentido, el PROVEEDOR deberá ejecutar las actividades conforme a dicha distinción, determinando técnicamente qué actividades pueden realizarse con el equipo en operación y cuáles requieren paro, debiendo notificar, justificar y coordinar previamente con el INSTITUTO, a través del Administrador del Contrato o quien éste designe.</p>	

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: Atria Solution S.A. de C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				cualquier intervención que implique paro programado, conforme a la configuración del sistema (redundante o no redundante).	

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	29	PUNTO 6.2 Acto de Presentación y Apertura de Proposición es . 6.2.1 Lugar, fecha y hora, 6.2.2 Registro de asistencia y	El punto 6.2.1 enuncia que "El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 06 de mayo de 2026, a las 12:00 horas", El punto 6.2.2 Registro de asistencia y revisión preliminar de documentación distinta a la oferta técnica y económica enuncia: la convocante registrará la asistencia de los LICITANTES durante los 60 (sesenta) minutos previos al inicio	Considerando que el Primer Simulacro Nacional 2026 en México se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, se informa que el acto de presentación y apertura de proposiciones iniciará a las 13:00:00 horas del mismo día 6 de mayo de 2026 en el lugar originalmente señalado en la convocatoria, llevándose a cabo conforma a lo señalado en el numeral 6.2 de la convocatoria. Lo anterior de conformidad con la Modificación número 8 del Anexo 1 "Modificaciones" .	DRMS

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		revisión preliminar de documentación distinta a la oferta técnica y económica	del Acto. sin embargo El 1er Simulacro Nacional 2026 en México se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas (tiempo del centro) y aunque es un ejercicio para que en cualquier supuesto se puedan seguir las normativas de protección civil ante un siniestro; ¿por el desarrollo del simulacro, se dará mas tiempo a los licitantes para su registro? esto en caso de que los protocolos del inmueble y la dependencia no permitan el reingreso o la continuidad de actividades a tiempo para que todos los licitantes que estaban en proceso de registro o accedando puedan acceder a la presentación de sus proposiciones y evitar que se vean desfavorecidos por las normativas del protocolo del ejercicio nacional. ¿En dado caso habría un cambio en		

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			el horario del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones?		
2	93	PUNTO 17 Entregables del servicio. NUMERAL 6 PLAN DE TRABAJO	<p>El "proveedor", debe presentar el plan de trabajo para solicitar paro de equipos (sistema redundante), de conformidad con el numeral 7.1. Actividades del servicio de mantenimiento preventivo (partida 1 a 7) del anexo técnico. Solo para partida 7</p> <p>En la pagina 74 enuncian "Para efectos de la correcta planificación, ejecución y supervisión del servicio de mantenimiento, se establece que los equipos podrán operar bajo configuraciones redundantes o no redundantes, lo cual determina la forma en que deben realizarse los mantenimientos preventivos con o sin paro. Las Partidas 6 y 7, Apéndices "F" y "G"</p>	<p>Se precisa lo siguiente:</p> <p>De conformidad con lo establecido en el numeral 7.1. Actividades del servicio de mantenimiento preventivo (Partida 1 a 7) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, se establecen las actividades mínimas indispensables que deberán ejecutarse para garantizar la correcta operación de los equipos, sin que ello implique la exigencia de entregables distintos a los expresamente previstos en la Convocatoria.</p> <p>En ese sentido, y con base en lo señalado en la Partida 7 "Equipos de energía ininterrumpida (UPS), Unidades de Distribución de Potencia (PDU) y Switch de Transferencia Estático (STS) marca Liebert", así como en el Ítem 6 del numeral 17 "Entregables del servicio", el requerimiento de presentar un plan de trabajo para solicitar paro de equipos en sistemas redundantes se encuentra</p>	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		(Partida 1 a 7) NUMERAL 1	operativa del o los servicios, relación del personal técnico asignado para la prestación del servicio con nombres, puestos y experiencia general relacionada al objeto del servicio aplicable. ¿el licitante puede proponer la cantidad de personal que crea conveniente en relación a lo solicitado en todas las partidas ?	el licitante deberá proponer el personal técnico que considere necesario para la correcta y oportuna prestación de los servicios, atendiendo los requerimientos técnicos de cada partida.	
4	80	Punto 8 Servicio de Mantenimiento Correctivo (Partida 1 a 7). Esquema de cotización para el mantenimiento correctivo	Numeral 2 Mano de obra: INCISO C) Para sistemas de aire acondicionado, la cotización incluirá el costo de las refacciones a precio de mercado y el costo de la mano de obra conforme a lo cotizado en la propuesta económica. El costo de la mano de obra en horas hombre se debe incluir en la cotización de correctivos y formara una partida independiente	No es correcta su apreciación. De conformidad con lo establecido en el numeral 8. Servicio de Mantenimiento Correctivo (Partida 1 a 7) , viñeta "Esquema de cotización para el mantenimiento correctivo por tipo de equipo", numeral 2. Mano de obra, inciso c) (partida 3) , del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, para los sistemas de aire acondicionado la cotización del mantenimiento correctivo deberá incluir el costo de las refacciones a precio de mercado y el costo de la mano de obra conforme a lo cotizado en la propuesta económica.	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		por tipo de equipo.	en la cotización, ¿es correcta mi apreciación?	En ese sentido, la mano de obra no se cotiza como un concepto independiente ni por horas hombre, sino que se encuentra integrada en el precio del servicio conforme a la propuesta económica presentada, por lo que no procede su desglose separado. Lo anterior de conformidad con la Modificación 4 del Anexo 1 "Modificaciones" .	
5	157	ANEXO 7 Partida 3. Equipos de Aire Acondicionado de Precisión y Confort de Diversas Marcas.	cuadro de precios a valor mercado de refacciones para mantenimiento correctivo al final del cuadro se enuncia "En la cotización se deberá desglosar el costo de las refacciones y el costo de mano de obra en horas hombre." ¿Dicho desglose hace referencia al punto 8 servicio de mantenimiento correctivo (partida 1 a 7). En relación a los esquema de cotización para el mantenimiento correctivo por tipo de equipo, Numeral 2 Mano de	Se aclara lo siguiente: De conformidad con la Modificación 4 del Anexo 1 "Modificaciones" , realizada al Cuadro de Precios a Valor Mercado de Refacciones para Mantenimiento Correctivo, correspondiente a la Partida 3, mediante el apartado "Debe decir", se precisa que el precio de las refacciones deberá considerar el costo de la mano de obra.	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			obra: INCISO C) Para sistemas de aire acondicionado?		
6	45	PUNTO 4 Horarios de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico, casos urgentes y guardias.	Se enuncia: Para las partidas 1, 2, 5, 6 y 7, el "proveedor" deberá asignar un coordinador que acredite contar con estudios a nivel de ingeniería en materia electromecánica, mecánica, eléctrica o carreras afines a los servicios requeridos ¿ En carrera afin se puede considerar la ingeniería química industrial, debido a su plan de estudios que engloba: termodinamica (basica, sustancias puras, equilibrio de fases, equilibrio químico) seguridad industrial, herramientas computacionales e ingeniería, mecanica clasica, electricidad y magnetismo, ingeniería electrica y electronica, química de los hidrocarburos, flujo de fluidos, cinetica y reactores homogeneos, resistencia química y mecanica de	No es correcta su apreciación. De conformidad con lo establecido en el numeral 4. Horarios de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico, casos urgentes y guardias del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, para las partidas 1, 2, 5, 6 y 7 el coordinador deberá contar con estudios a nivel de Ingeniería Electromecánica, Mecánica, Eléctrica o carreras afines a los servicios requeridos , entendidas éstas como aquellas directamente vinculadas con la operación, mantenimiento y gestión de sistemas electromecánicos, eléctricos y de respaldo energético. En ese sentido, la Ingeniería Química Industrial no se considera una carrera afin para los fines establecidos en dichas partidas, por lo que no se acredita el perfil solicitado, debiendo el licitante apegarse a los requisitos expresamente señalados en la Convocatoria.	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			los materiales, ingeniería de vapor y servicios, higiene y seguridad industrial, procesos de separación por contacto continuo y humidificación, instrumentación y control, diseño de equipos industriales, procesos de separación por membrana y los que involucran una fase sólida?		
7	46	PUNTO 4 Horarios de la prestación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico, casos urgentes y guardias.	Se enuncia: Para las partidas 1, 2, 5, 6 y 7, el "proveedor" deberá asignar un coordinador que acredite contar con estudios a nivel de ingeniería en materia electromecánica, mecánica, eléctrica o carreras afines a los servicios requeridos, y que cuente con al menos una certificación, constancia o acreditación necesaria para demostrar el conocimiento técnico y operativo que garantice la continuidad y disponibilidad de los sistemas. ¿se aceptan como constancia o acreditación las dc3?	Es correcta su apreciación. De conformidad con lo establecido en el numeral 4. Horarios de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico, casos urgentes y guardias del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, para las partidas 1, 2, 5, 6 y 7, se aceptarán como certificación, constancia o acreditación las constancias DC-3, siempre que se encuentren relacionadas con los servicios objeto de la contratación y acrediten el conocimiento técnico y operativo necesario para garantizar la continuidad y disponibilidad de los sistemas.	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
8	45 y 46	PUNTO 4 Horarios de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico, casos urgentes y guardias.	<p>Se enuncia: Para las partidas 3 y 4, el "PROVEEDOR" deberá asignar un coordinador que acredite contar con estudios a nivel de Ingeniería Mecánica en Aire Acondicionado o carreras afines, así como con al menos una certificación, constancia o acreditación, de manera enunciativa más no limitativa, relacionada con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de aire acondicionado de precisión y confort, • Refrigeración, • Manejo de refrigerantes, • Mantenimiento de equipos HVAC o tecnologías afines <p>Como carrera afin ¿Acreditaría ante ustedes para estas partida como carrera afin ingenieros mecánicos electricistas con cursos, capacitaciones, diplomas y dc3 relativos al aire</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p> <p>De conformidad con lo establecido en el numeral 4. Horarios de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico, casos urgentes y guardias del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, para las partidas 3 y 4, el requisito de contar con estudios a nivel de Ingeniería Mecánica en Aire Acondicionado o carreras afines permite considerar aquellas formaciones profesionales que, por su perfil académico, guarden relación con los servicios objeto de la contratación.</p> <p>En ese sentido, podrán considerarse como carreras afines tales como: Ingeniería en materia Electromecánica, Mecánica, Eléctrica y aquellas ingenierías que acrediten, mediante cursos, capacitaciones, diplomas y/o constancias DC-3, el conocimiento técnico en sistemas de aire acondicionado, refrigeración, manejo de refrigerantes y mantenimiento de equipos HVAC, siempre que se cumplan los requisitos de</p>	

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			aconicionados, marcas, tipos de equipos y sistemas?	certificación y experiencia establecidos en la Convocatoria.	
9	45 y 46	PUNTO 4 Horarios de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico, casos urgentes y guardias.	<p>Se enuncia: Para las partidas 3 y 4, el "PROVEEDOR" deberá asignar un coordinador que acredite contar con estudios a nivel de Ingeniería Mecánica en Aire Acondicionado o carreras afines, así como con al menos una certificación, constancia o acreditación, de manera enunciativa más no limitativa, relacionada con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de aire acondicionado de precisión y confort, • Refrigeración, • Manejo de refrigerantes, • Mantenimiento de equipos HVAC o tecnologías afines <p>Como carrera afín ¿Acreditaría ante ustedes para estas partidas como carrera afín ingenieros</p>	<p>No es correcta su apreciación.</p> <p>De conformidad con lo establecido en el numeral 4. Horarios de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico, casos urgentes y guardias del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, para las partidas 3 y 4 el coordinador deberá contar con estudios a nivel de Ingeniería Mecánica en Aire Acondicionado o carreras afines, entendidas éstas como aquellas directamente vinculadas con la operación, mantenimiento y gestión de sistemas de aire acondicionado, refrigeración y tecnologías HVAC.</p> <p>En ese sentido, la Ingeniería Química Industrial no se considera una carrera afín para los fines establecidos en las partidas 3 y 4, aun cuando se acrediten cursos, capacitaciones, diplomas o constancias DC-3, por lo que no se acredita el perfil solicitado, debiendo el licitante apegarse a los requisitos expresamente señalados en la Convocatoria.</p>	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.

Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			quimico industriales, debido a su plan de estudios que engloba como: termodinamica (basica, sustancias puras, equilibrio de fases, equilibrio quimico) seguridad industrial, herramientas computacionales e ingenieria, mecanica clasica, electricidad y magnetismo, ingenieria electica y electronica, quimica de Iso hidrocarburos, flujo de fluidos, cinetico y reactores homogeneos, cinetica y reactores homogeneos, resistencia quimica y mecanica de los materiales, ingenieria de vapor y servicios, higiene y seguridad industrial, procesos de separacion por contacto continuo y humidificacion, instrumentacion y control, diseño de equipos industriales, procesos de separacion por membrana y los que involucran una fase solida? con cursos, capacitaciones, diplomas y dc3 relativos al aire		

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			aconicionados, marcas, tipos de equipos y sistemas ?		
10	45 y 46	PUNTO 4 Horarios de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico, casos urgentes y guardias.	<p>Se enuncia: Para las partidas 3 y 4, el "PROVEEDOR" deberá asignar un coordinador que acredite contar con estudios a nivel de Ingeniería Mecánica en Aire Acondicionado o carreras afines, así como con al menos una certificación, constancia o acreditación, de manera enunciativa más no limitativa, relacionada con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de aire acondicionado de precisión y confort, • Refrigeración, • Manejo de refrigerantes, • Mantenimiento de equipos HVAC o tecnologías afines <p>¿Como certificación se aceptan las dc3?</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p> <p>De conformidad con lo establecido en el numeral 4. Horarios de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico, casos urgentes y guardias del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, para las partidas 3 y 4 se aceptarán como certificación, constancia o acreditación las constancias DC-3, siempre que se encuentren relacionadas con los sistemas de aire acondicionado de precisión y confort, refrigeración, manejo de refrigerantes, mantenimiento de equipos HVAC o tecnologías afines, y acrediten el conocimiento técnico y operativo requerido para la prestación de los servicios.</p>	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.

Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
11	46	PUNTO 4 Horarios de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico, casos urgentes y guardias.	Se enuncia: Copia simple del título y/o cédula profesional de la o las carreras afines a los servicios, para las partidas 3 y 4. ¿se acreditaría este punto personal que tenga solo la constancia de plan de estudios terminada?	No es correcta su apreciación. De conformidad con lo establecido en el numeral 4. Horarios de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico, casos urgentes y guardias del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, para las partidas 3 y 4 se requiere la presentación de copia simple del título y/o cédula profesional de la o las carreras afines a los servicios. En ese sentido, la constancia de plan de estudios terminada no acredita la obtención del grado académico, por lo que no cumple con el requisito solicitado.	Subdirección de Servicios
12	49	PUNTO 6 Diagnóstico de los equipos (Partida 1 a 7) TABLA 1, PARTIDA 3	PARTIDA 3 Diagnóstico general a Equipo de Aire Acondicionado de Precisión y Confort de Diversas Marcas. Se enuncia: Al inicio de la vigencia del contrato de manera conjunta con el primer mantenimiento preventivo, de acuerdo con las fechas establecidas en el CALENDARIO	No es correcta su apreciación. De conformidad con lo establecido en el numeral 6. Diagnóstico de los equipos (Partida 1 a 7) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, el diagnóstico general se realizará una sola vez por partida, de manera conjunta con el primer mantenimiento preventivo, conforme a	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			<p>GENERAL 2026 - 2027 del presente Anexo Técnico.</p> <p>En el entendido que el calendario marca que los servicios en su mayoría son cubiertos en dos meses la primera parte en mayo y la segunda en junio ¿el primer diagnóstico sera emitido entonces en dos partes, conforme a su preventivo programado ? en el caso de la generadora de agua helada de conjunto tlalpan que tiene su primer servicio hasta el mes de agosto ¿su diagnostico sera en agosto?</p>	<p>las fechas establecidas en el CALENDARIO GENERAL 2026-2027.</p> <p>En ese sentido, el diagnóstico no se emite en partes ni de manera fraccionada, sino que se realizará en la fecha en que corresponda el primer mantenimiento preventivo de cada equipo, atendiendo al calendario vigente.</p> <p>Por lo anterior, en el caso de equipos cuyo primer servicio de mantenimiento preventivo se encuentra programado en un mes posterior, como la Unidad Generadora de Agua Helada del Conjunto Tlalpan, el diagnóstico se realizará en el mes en que se ejecute dicho primer mantenimiento preventivo, conforme al calendario actualizado mediante las Modificaciones 2 y 3 del Anexo 1 "Modificaciones".</p>	
13	51	PUNTO 7 Servicio de Mantenimiento Preventivo (Partida 1 a 7)	se enuncia: dos (2) mantenimientos preventivos a los equipos durante la vigencia del contrato (ejercicio 2026 y 2027). el inicio de estos servicios podrá ser en cualquier día hábil dentro de las fechas señalados en el calendario general 2026 - 2027, partida 5, servicio de mantenimiento	<p>Es correcta su apreciación.</p> <p>De conformidad con lo establecido en el numeral 7. Servicio de Mantenimiento Preventivo, Tabla 1, Partida 5 "Servicio de Mantenimiento Preventivo a Equipos Hidroneumáticos", así como en el CALENDARIO GENERAL 2026-2027,</p>	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.

Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		TABLA 1, PARTIDA 5	preventivo y correctivo a equipos hidroneumáticos, apéndice "e", del presente anexo técnico el calendario marca 2 preventivos en 2026 y 2 preventivos en 2027. ¿es correcta mi apreciación que habrá cuatro mantenimientos preventivos a los equipos durante la vigencia del contrato (ejercicio 2026 y 2027). esto respecto al calendario de la pagina 110	Apéndice "E", del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, se contempla la realización de dos (2) mantenimientos preventivos por ejercicio fiscal. En ese sentido, durante la vigencia del contrato correspondiente a los ejercicios 2026 y 2027, se deberán realizar cuatro (4) mantenimientos preventivos a los equipos hidroneumáticos, conforme a las fechas establecidas en el calendario señalado. Lo anterior, se atiende con la Modificación 5 del Anexo 1 "Modificaciones" .	
14	51	PUNTO 7 Servicio de Mantenimiento Preventivo (Partida 1 a 7) TABLA 1, PARTIDA 5	la tabla enuncia: para los inmuebles de tlalpan, insurgentes y el cecyrd (red sanitaria) de pachuca hidalgo, se deben realizar tres (3) servicios de desazolve durante la vigencia del contrato, realizándose dentro de los primero diez (10) días hábiles de los meses de mayo, agosto y diciembre de 2026, de acuerdo con las fechas señalados en el calendario general 2026 - 2027,	Se aclara que: De conformidad con lo señalado en la Partida 5 "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Hidroneumáticos" , así como en el CALENDARIO GENERAL 2026-2027 del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, se contempla la realización de tres (3) servicios de desazolve por ejercicio fiscal para los inmuebles Tlalpan, Insurgentes y el CECyRD (red sanitaria).	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			el calendario de la pagina 111 menciona 3 servicios en el ejercicio 2027 seran realizados en los primero diez (10) días hábiles de los meses de mayo, agosto y noviembre de 2027, ¿puede aclarar la convocante si serian seis servicios de desazolve durante la vigencia del contrato por los ejercicios 2026 y 2027?	En ese sentido, durante la vigencia del contrato correspondiente a los ejercicios 2026 y 2027, se deberán realizar seis (6) servicios de desazolve en total , conforme a las fechas establecidas en el calendario aplicable a cada ejercicio. Lo anterior, de conformidad con la Modificación 6 del Anexo 1 "Modificaciones" .	
15	105	PARTIDA 3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OY CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT	Se enuncia: en el calendario de servicios que en el inmueble de Registro federal , el mantenimiento preventivo a extractores seran 9 servicios, ¿es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciación. De conformidad con el calendario de servicios aplicable al inmueble del Registro Federal de Electores, se identifican nueve (9) servicios de mantenimiento preventivo a extractores. No obstante, dicho aspecto lo anterior de conformidad con la Modificación 2 del "Anexo 1 Modificaciones" , a efecto de asegurar la correcta definición del número de servicios.	Subdirección de Servicios

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		Y DE PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS APÉNDICE "C"			
16	105	PARTIDA 3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y DE	Se enuncia: en el calendario de servicios que en el inmueble de Cecyrd el mantenimiento preventivo a los equipos de aire de precisión tendrán solo 7 servicios ¿es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciación. De conformidad con el calendario de servicios aplicable al inmueble del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECyRD), actualizado mediante la Modificación 2 del Anexo 1 "Modificaciones" , se establece que el número de servicios de mantenimiento preventivo a los equipos de aire de precisión es de seis (6) durante la vigencia del contrato.	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS APÉNDICE "C"			
17	105-106	PARTIDA 3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OY CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y DE PRECISIÓN DE	Se enuncia: en el calendario de servicios que en el inmueble de ACOXPA el mantenimiento preventivo a Unidad generadora de agua helada (UGAH), están programamos 9 servicios para este equipo ¿es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciación. De conformidad con el calendario de servicios aplicable al inmueble de Acoxpa, actualizado mediante la Modificación 2 del Anexo 1 "Modificaciones" , se establece que el número de servicios de mantenimiento preventivo a la Unidad Generadora de Agua Helada (UGAH) es de seis (6) durante la vigencia del contrato.	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		DIVERSAS MARCAS APÉNDICE "C"			
18	106	PARTIDA 3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT Y DE PRECISIÓN DE DIVERSAS MARCAS	Se enuncia: en el calendario de servicios que en el inmueble de Centro Nacional de Impresión ¿no tendrá servicios en el año 2027?	<p>Se precisa lo siguiente:</p> <p>De conformidad con el calendario de servicios aplicable al inmueble del Centro Nacional de Impresión, se advierte que no se contemplan servicios programados para dicho inmueble durante el ejercicio fiscal 2027.</p> <p>No obstante, este aspecto se precisa conforme al calendario actualizado mediante la Modificación 2 correspondiente del Anexo 1 "Modificaciones", a efecto de asegurar la correcta definición del alcance de los servicios conforme a lo establecido en la Convocatoria.</p>	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		APÉNDICE "C"			
19	107	PARTIDA 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OY CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN MARCA LIEBERT APÉNDICE "D"	Se enuncia: <u>PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERÁ REALIZADO DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.</u> <u>PARA EL EJERCICIO FISCAL 2027, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, DEBERÁN SER REALIZADOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES DE CADA MES, HASTA LA CONCLUSIÓN DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.</u> El mantenimiento sera mensual durante ambos años ¿ es correcta mi apreciación?	Es correcta su apreciación. De conformidad con lo establecido en la Partida 4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN MARCA LIEBERT, APÉNDICE "D" del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, y considerando la precisión realizada para aclarar la periodicidad del servicio, los mantenimientos preventivos deberán realizarse de manera mensual durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027. En ese sentido, para el ejercicio fiscal 2026, el primer mantenimiento preventivo se realizará dentro de los primeros diez (10) días hábiles posteriores a la notificación del fallo, y los mantenimientos subsecuentes se ejecutarán de manera mensual, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes. Asimismo, para el ejercicio fiscal 2027, los mantenimientos preventivos se realizarán de	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				manera mensual, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, hasta la conclusión de la vigencia del contrato. Lo anterior, se atiende con la Modificación 7 del Anexo 1 "Modificaciones" .	
20	131	ANEXO 7 Oferta económica. Partida 3 Equipos de Aire Acondicionado de Precisión y Confort de Diversas Marcas.	La cantidad de servicios en el formato de propuesta económica es de cuatro servicios, sin embargo tomando en cuenta el calendario 2026 y 2027 los equipos recibirían en su mayoría ocho servicios en el total de la vigencia del contrato, salvo lo contestado por la convocante en las preguntas previas. ¿Es correcta mi apreciación el cambio de 4 servicios a ocho servicios en el formato de propuesta económica? Así mismo ¿se realizaría el ajuste de la multiplicación de la cantidad de servicios programados?	Se aclara que: La cantidad de servicios que deberá considerarse en el formato de propuesta económica es de seis (6), por lo que sí procede el ajuste en la multiplicación de la cantidad de servicios programados, debiendo el licitante considerar en su propuesta económica el número de servicios efectivamente establecido en el calendario. Lo anterior se atiende conforme al calendario vigente, actualizado mediante las Modificaciones 2 y 3 del Anexo 1 "Modificaciones" .	Subdirección de Servicios
21	131	ANEXO 7 Oferta económica.	La cantidad de servicios en el formato de propuesta económica es de cuatro servicios, sin embargo tomando en cuenta el calendario	Se aclara que: La cantidad de servicios que deberá considerarse en el formato de propuesta económica para estos	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		Partida 3 Equipos de Aire Acondicionado de Precisión y Confort de Diversas Marcas.	2026 y 2027 en los casos de Acoxpa y centro nacional de impresión son 3 servicios marcados en calendario. Se solicita a la convocante aclarar la cantidad de servicios que se deben ofertar	casos específicos será la prevista en la Modificación 2 y 3 del Anexo 1 "Modificaciones" , debiendo el licitante ofertar con base en el número de servicios efectivamente establecidos para cada inmueble.	
22	94	PUNTO 17 Entregables del servicio. NUMERAL 7 Listado de precios y tiempo de entrega	Listado de precios y tiempo de entrega de los Capacitores (de cualquier tipo) y los Ventiladores (de todo tipo) 8. Servicio de Mantenimiento correctivo (Partida 1 a 7) del Anexo Técnico <i>en la pagina 80 en el numeral 8. servicio de mantenimiento correctivo (partida 1 a 7) se especifica "para los capacitores (de cualquier tipo) y los ventiladores (de todo tipo) de los equipos descritos en el Apéndice</i>	Es correcta su apreciación. De conformidad con lo establecido en el numeral 8. Servicio de Mantenimiento Correctivo (Partida 1 a 7) del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas" de la Convocatoria, el requerimiento relativo a la entrega del listado de precios y tiempo de entrega de los capacitores (de cualquier tipo) y ventiladores (de todo tipo) se encuentra expresamente limitado a los equipos descritos en los Apéndices "F" y "G", correspondientes a las Partidas 6 y 7. En ese sentido, dicho requerimiento no resulta aplicable a otras partidas , sino únicamente a los equipos UPS, STS y PDU señalados en los citados Apéndices.	Subdirección de Servicios

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

**Anexo 2
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del licitante: ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
			"F" y "G" de las Partidas 6 y 7" ¿es correcta mi apreciación?		

-----FIN DE TEXTO-----

FIRMADO POR: OLIVARES MONROY LUIS RODRIGO
FECHA FIRMA: 2026/04/29 2:24 PM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 6296214
HASH:
530E0E0AB548F7D0A21EBA424CD0B868394FB613933085
D6BB28A0B23466F6D6

FIRMADO POR: NUNEZ ISLAS ISRAEL
FECHA FIRMA: 2026/04/29 2:27 PM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 6296214
HASH:
530E0E0AB548F7D0A21EBA424CD0B868394FB613933085
D6BB28A0B23466F6D6


FIRMADO POR: AGUILAR GARCIA DANIEL GUILLERMO
FECHA FIRMA: 2026/04/29 2:30 PM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 6296214
HASH:
530E0E0AB548F7D0A21EBA424CD0B868394FB613933085
D6BB28A0B23466F6D6



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

Anexo 3

Repreguntas



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a vertical signature on the right.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

Anexo 3

Repreguntas

Nombre del LICITANTE: Alos Mantenimiento Integral, S.A. de C.V.				
Núm. de Pregunta	Ref. (Número, inciso, etc.)	Repregunta	Respuesta	Área que responde
1	Modificación No. 6 Pregunta 14	En la modificación comentan que los 6 servicios serán realizados en mayo, agosto y diciembre 2026, cuando la tabla del calendario incluye diferentes fechas para 2027	<p>Se precisa que:</p> <p>De conformidad con la Modificación 9 del Anexo 1 "Modificaciones", los servicios de dezasolve para el mes de mayo, serán dentro de los primeros diez (10) días hábiles posteriores a la notificación del fallo y para los meses de agosto y noviembre de 2026, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes que corresponda, de acuerdo con las fechas señaladas; para los meses de mayo, agosto y noviembre de 2027, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de los meses correspondientes.</p>	Subdirección de Servicios

-----FIN DE TEXTO-----

FIRMADO POR: OLIVARES MONROY LUIS RODRIGO
FECHA FIRMA: 2026/04/29 4:05 PM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 6298342
HASH:
9A4B2CD742595B8D61A7B97C4BFAC2068CBB224584904E
DF8DC6CF7946CAAD16

FIRMADO POR: NUNEZ ISLAS ISRAEL
FECHA FIRMA: 2026/04/29 4:07 PM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 6298342
HASH:
9A4B2CD742595B8D61A7B97C4BFAC2068CBB224584904E
DF8DC6CF7946CAAD16

FIRMADO POR: AGUILAR GARCIA DANIEL GUILLERMO
FECHA FIRMA: 2026/04/29 4:09 PM
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 6298342
HASH:
9A4B2CD742595B8D61A7B97C4BFAC2068CBB224584904E
DF8DC6CF7946CAAD16

Ciudad de México, a 29 de abril de, 2026.

**INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE**

A través del presente, manifiesto mi interés en participar en la Licitación Pública:
Licitación pública nacional presencial

No. LP-INE-004/2026 para la contratación/ adquisición de: Servicios de mantenimiento

preventivo y correctivo y soporte técnico a equipos que se encuentran en las inmuebles del
Nombre: Instituto Nacional Electoral ubicado en la Ciudad de México y en el cecyd
de paduica Hidalgo

A los mantenimientos Integral S.A. de C.V. Miransa Cecilia Olguin Trejo
Nombre o razón social completa del licitante que representa:

A los mantenimientos Integral S.A. de C.V.

Teléfono:

Correo Electrónico:


5556-06-16-60

Firma



Preguntas:

Modificación 6 ^{pregunta 14} en la modificación comentan que los 6 servicios sean
realizados en mayo, agosto y diciembre 2026 y cuando la tabla
de calendario incluya diferentes fechas para 2027



LICITANTES



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-INE-004/2026, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL CECYRD DE PACHUCA, HIDALGO

29 de abril de 2026

Nombre de la empresa	RFC (De la empresa licitante)	Nombre y correo electrónico	Firma	Hora
ALOS Mantenimiento Integral SadeCu	AM1050	Mineeva Cecilia Oguín Trejo alos011206@yahoo.com.mx JUAN MONTELL MUNGUÍA	[Firma]	11:53
Grupo FUERZA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION SA DE CV	GF1040126JJ3	POFICSA@gmail.com Jorge Ramos GARCIA	[Firma]	11:53
ATRIA SOLUTIONS SA de CV	ASO 170703 P16	jorge.ramos@ATRIA SOLUTIONS.NET	[Firma]	11:57
Vertiv Mexico SadeCu	EEC991124SIO	Octavio.hoyos@Vertiv.com Christian.Montel1@Vertiv.com Christian Montel Trujillo	octavio.hoyos@vertiv.com [Firma]	12:03
Grupo asick, S.A. de C.V.	GAS2107194Y1	Octavio Rodriguez German grupoasick@hotmail.com	[Firma]	12:04

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]